

| Nom site | n° FC | Propositions d'actions | Date fin | Commentaires décembre 2016 | Commentaires juin 2017 |
|----------------------------------|----------|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 1 | Elargissement de la place existante pour la rendre adaptée compris marquage au sol et signalisation verticale | 31/12/2016 | reporté 2017 | reporté 2017 |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 2 | Elargissement d'une circulation en réaménageant le mobilier | 31/12/2016 | à faire sans délai | à faire sans délai |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 6 | Déplacement d'un lave-mains existant pour le rendre accessible. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 7 | Mise en place d'une barre d'appui latérale. | 31/12/2016 | fait | fait |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 8 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | fait | fait |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 10 | Déplacement à moins de 1,30 m du distributeur de papier | 31/12/2016 | fait | fait |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 11 | Déplacement à moins de 1,30 m de l'interrupteur | 31/12/2016 | fait | fait |
| BIBLIOTHEQUE | FC n° 12 | Mise en place de pictogramme de signalisation sur la porte du sanitaire | 31/12/2016 | fait | fait |
| PAVILLON CHASSEUR | FC n° 2 | Création de place adaptée avec marquage au sol et signalisation verticale. | 31/12/2016 | différé | différé |
| DOJO | FC n° 1 | Création de places adaptées nouvelles sur terrain naturel avec marquage au sol et signalisation verticale. | 31/12/2016 | reporté 2017 | reporté 2017 |
| DOJO | FC n° 2 | Elargissement d'une circulation en déplaçant le mobilier | 31/12/2016 | à faire sans délai | à faire sans délai |
| DOJO | FC n° 4 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | fait | fait |
| DOJO | FC n° 5 | Mise en place de pictogramme de signalisation sur les portes des sanitaires | 31/12/2016 | fait | fait |
| DOJO | FC n° 6 | Installation d'un dispositif d'appui en position debout. | 31/12/2016 | fait | fait |
| DOJO | FC n° 7 | Réaménagement des vestiaires pour permettre la place d'un fauteuil à coté des bancs | 31/12/2016 | à faire sans délai | à faire sans délai |
| DOJO | FC n° 8 | Rajout de patères à 1,30 m de haut maxi | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | à faire sans délai |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 4 | Installation de panneaux verticaux sur support existant signalant les places adaptées | 31/12/2016 | fait | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 7 | Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 8 | Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 9 | Rajout de contremarches, visuellement contrastées, de 10cm minimum au niveau des 1ères et dernières marches d'escaliers. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 10 | Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini) | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 14 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 15 | Abaissement d'au moins 1 urinoir par batterie d'urinoirs | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 16 | Déplacement d'un lavabo existant pour le rendre accessible. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| Groupe Scolaire Georges Brassens | FC n° 17 | Pose d'un pictogramme pour signalisation des sanitaires adaptés | 31/12/2016 | fait | fait |
| JOSEPH BON | FC n° 2 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| MAIRIE | FC n° 1 | Mise en œuvre de bandes de vigilance à 50 cm (ou 28 cm si les 50 cm posent problème) de la première marche en partie supérieure. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| MAIRIE | FC n° 2 | Contraster visuellement les 1ères et dernières contremarches des volées d'escalier | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| MAIRIE | FC n° 3 | Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini) | 31/12/2016 | à finir T1 2017 | fait |
| MAIRIE | FC n° 5 | Création d'une place supplémentaire de stationnement adaptée en regroupant plusieurs places existantes compris marquage au sol et | 31/12/2016 | reporté 2017 | reporté 2017 |
| MAIRIE | FC n° 6 | Installation d'un panneau vertical sur poteau signalant les places adaptées | 31/12/2016 | reporté 2017 | reporté 2017 |
| MAIRIE | FC n° 7 | Installation d'une tablette, dont la partie supérieure est à 0,80 m du sol et un espace libre en dessous de 0,60x0,30x0,70 de haut | 31/12/2016 | fait | fait |
| MAIRIE | FC n° 9 | Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. | 31/12/2016 | fait | fait |
| MAIRIE | FC n° 10 | Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier | 31/12/2016 | reporté 2017 | fait |
| MAIRIE | FC n° 12 | Remplacement de la table support par une table praticable | 31/12/2016 | accueil en salle de réunion | accueil en salle de réunion |
| MAIRIE | FC n° 13 | Fourniture d'une boucle magnétique de guichet utilisable par des déficients auditifs appareillés ou non au niveau de la banque d'accueil | 01/01/2016 | à étudier avec Bureau Veritas | reporté 2017 |
| MAIRIE | FC n° 14 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 1 | Mise en œuvre de bandes de vigilance à 50 cm (ou 28 cm si les 50 cm posent problème) de la première marche en partie supérieure. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 2 | Contraster visuellement la contremarche | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 3 | Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini) | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 5 | Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches et sur demi-paliers. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 6 | Mise en œuvre d'une bande de vigilance de largeur égale à un giron de marche à 50 cm de la première marche en partie supérieure. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 7 | Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 8 | Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini) | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 11 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | fait | fait |
| ECOLE DE MUSIQUE | FC n° 12 | Mise en place de pictogramme de signalisation sur les portes des sanitaires | 31/12/2016 | fait | fait |
| Local Pétanque | FC n° 3 | Signalisation des places adaptées par marquage au sol et panneau de signalisation vertical. | 31/12/2016 | fait | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 1 | Signalisation des places adaptées par marquage au sol et panneau de signalisation vertical. | 31/12/2016 | fait | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 4 | Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 5 | Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini) | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 6 | Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier | 31/12/2016 | fait | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 7 | Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. | 31/12/2016 | fait | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 12 | Déplacement à moins de 1,30 m des porte-manteaux | 01/01/2016 | sera fait en janvier 2017 | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 15 | Mise en place d'un pictogramme de signalisation | 31/12/2016 | fait | fait |
| SALLE POLYVALENTE | FC n° 16 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | fait | fait |
| STADE LOUIS DE BEAUMONT | FC n° 6 | Déplacement à moins de 1,30 m des porte-manteaux | 01/01/2016 | trois seront déplacés en janvier 2017 | fait |
| STADE LOUIS DE BEAUMONT | FC n° 9 | Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |
| STADE LOUIS DE BEAUMONT | FC n° 10 | Déplacement d'un lavabo existant pour le rendre accessible. | 31/12/2016 | à faire T1 2017 | fait |