

Nom site	Propositions d'actions	Date fin
BIBLIOTHEQUE	Rajouter une rehausse de WC afin de porter la hauteur d'assise entre 45 et 50 cm	31/12/2019
BIBLIOTHEQUE	Suppression du bac de lavage	31/12/2019
PAVILLON CHASSEUR	Aménagement d'un cabinet accessible hors volume des sanitaires existants compris déplacement de cloisons non porteuses, revêtement	31/12/2019
DOJO	Désencombrer le sanitaire pour avoir un espace d'usage latéral 0,80 x 1,30m et l'espace de manœuvre avec demi tour Ø 1,50m	31/12/2019
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Changement du sens d'ouverture de la porte (ouverture vers l'extérieur)	31/12/2019
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Rajouter une rehausse de WC afin de porter la hauteur d'assise entre 45 et 50 cm	31/12/2019
ECOLE DE MUSIQUE NAUDIN	Installation de lave-mains dans les cabinets adaptés	31/12/2019
Local Pétanque	Aménagement d'un cabinet accessible dans le volume de sanitaires existants compris déplacement de cloisons légères, revêtements, etc.	31/12/2019
Local Pétanque	Installation d'une table à côté, dont la partie supérieure est à 0,80 m du sol et un espace libre en dessous de 0,60x0,30x0,70 de haut	31/12/2019
SALLE POLYVALENTE	Aménagement d'un cabinet accessible dans le volume de sanitaires existants compris déplacement de cloisons légères, revêtements, etc.	31/12/2019
SALLE POLYVALENTE	Réaménagement du mobilier en laissant un espace libre d'au moins 0,75m de largeur	31/12/2019
SALLE POLYVALENTE	Déplacement de la cuvette	31/12/2019
STADE LOUIS DE BEAUMONT	Aménagement d'un cabinet accessible hors volume des sanitaires existants compris déplacement de cloisons non porteuses, revêtement	31/12/2019
STADE LOUIS DE BEAUMONT	Aménagement d'un cabinet accessible dans le volume de sanitaires existants compris déplacement de cloisons légères ou préfabriquées	31/12/2019
STADE LOUIS DE BEAUMONT	Installation de lave-mains dans les cabinets adaptés	31/12/2019

Commentaires