

Nom site	Propositions d'actions	Commentaires
BIBLIOTHEQUE	Création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 10% de sur 1m de long et 1,20m de large	
BIBLIOTHEQUE	Création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 10%	
PAVILLON CHASSEUR	Création d'un cheminement accessible sur terrain naturel sur la base de 1,20m de largeur y compris guide tactile et visuel linéaire.	
PAVILLON CHASSEUR	Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm	
PAVILLON CHASSEUR	Remplacement de blocs-portes en bois 2 vantaux par un bloc-porte avec 1 vantail d'au moins 0,80 m (passage libre 0,77)	
PAVILLON CHASSEUR	Remplacement de la table support par une table praticable	
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)	
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)	
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Remplacement de caillebotis métallique par des éléments dont les trous sont inférieurs à 2 cm	
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Installation de barrières ou des bacs à fleurs, pour neutraliser les espaces de moins de 2,20 m de hauteur libre dans l'emprise d'un cheminement	
Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau)	Elargissement de la circulation en déplaçant le mobilier et désencombrant	
EGLISE	Création d'une rampe d'accès de pente inférieure ou égale à 6% de 1,20 m de large (garde-corps non compris)	Réalisé en 2016
EGLISE	Mise en œuvre de bandes de vigilance à 50 cm (ou 28 cm si les 50 cm posent problème) de la première marche en partie supérieure.	Réalisé en 2016
EGLISE	Contraster visuellement les 1ères et dernières contremarches des volées d'escalier	Réalisé en 2016
EGLISE	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	Réalisé en 2016
EGLISE	Réalisation d'un décaissement et d'une pente de 12% sur 0,50m à l'extérieur afin d'atténuer le ressaut	Réalisé en 2016
EGLISE	Mise en œuvre d'un espace libre pour avoir une place libre pour un UFR devant l'espace de chant et au niveau de bancs de prière	
JOSEPH BON	Elargissement d'une circulation en réaménageant le mobilier de la cuisine de façon à avoir une largeur de circulation de 1,20m et espace de manœuvre permettant le demi de tour de Ø1,50m.	
MAIRIE	Mise en œuvre d'une main courante préhensible.	
MAIRIE	Mise en œuvre d'une main courante préhensible.	
ECOLE DE MUSIQUE	Signalisation par contraste visuel des poteaux	
NAUDIN	Elargissement d'une circulation en réaménageant la cuisine pour avoir une largeur de circulation de 1,20m et un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour de Ø 1,50m	
NAUDIN	Mise en œuvre d'une main courante préhensible.	
NAUDIN	Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.	
NAUDIN	Rajout de contremarches, visuellement contrastées, de 10cm minimum au niveau des 1ères et dernières marches d'escaliers.	
NAUDIN	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	
NAUDIN	équipements (barre d'appui, fauteuil...)	
Local Pétanque	Création d'un cheminement accessible sur terrain naturel sur la base de 1,20m de largeur y compris guide tactile et visuel linéaire.	
Local Pétanque	Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)	
Local Pétanque	Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm.	
Local Pétanque	Réalisation d'une recharge en forme de pente à 33 % afin d'atténuer le ressaut (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)	
Local Pétanque	Remplacement de blocs-portes en bois 2 vantaux par un bloc-porte avec 1 vantail d'au moins 0,80 m (passage libre 0,77)	
Local Pétanque	Elargissement d'une circulation en déplaçant le cloisonnement du bar pour avoir un espace de manœuvre avec demi-tour de Ø 1,50m	
Local Pétanque	Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	
SALLE POLYVALENTE	Création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 5%	
SALLE POLYVALENTE	Réaménagement du mobilier (réfrigérateur et armoires) pour avoir une largeur de circulation de 1,20m	
SALLE POLYVALENTE	Réglage de ferme-porte.	
STADE LOUIS DE BEAUMONT	Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm, ou 8 % sur 2 m, ou 5 % afin d'atténuer le ressaut	
STADE LOUIS DE BEAUMONT	Aménagement d'une douche adaptée avec un siphon de sol, un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout", un espace d'usage situé latéralement par rapport à cet équipement de dimensions minimales 0,80m x 1,30m et des équipements accessibles en position "assis" notamment des patères, robinetterie, ...	
STADE LOUIS DE BEAUMONT	Installation d'un siège de douche fixe et d'un dispositif d'appui en position debout	